

А К Т

по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ

г. Санкт-Петербург

21 апреля 2022 г.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) проведена аттестованным экспертом Я.В. Губиным на основании договора №1 от 24 марта 2022 г. (Приложение №7. Копия договора на проведение экспертизы)

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

Настоящая экспертиза проведена в период с 24 марта 2022 г. по 21 апреля 2022 г.

2. Место проведения экспертизы.

г. Санкт-Петербург.

3. Заказчик экспертизы.

Индивидуальный предприниматель Постоев Роман Владимирович, ИНН: 420517316710, ОГРН: 321784700191351; Юридический адрес: 196158, Россия, Санкт-Петербург, Улица Орджоникидзе, д. 31, с. 2, квартира/офис 117

4. Сведения об эксперте.

ГУБИН Ян Владимирович, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – инженер-строитель ПГС; окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), специальность – искусствовед; ученая степень (звание) – кандидат искусствоведения (2005 г.), стаж работы по специальности – 17 лет. Место работы, должность: индивидуальный предприниматель.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 25 декабря 2019 г. №2032, от 04 февраля 2021 г. №142 и от 11 октября 2021 №1668).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

5. Ответственность эксперта.

Аттестованный эксперт: подписано цифровой подписью Я.В. Губин

Настоящим подтверждаю, что я несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аттестованный эксперт: подписано цифровой подписью Я.В. Губин

6. Цели и объекты экспертизы

6.1. Объекты проведения экспертизы.

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанный ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В. в 2021 г.

6.2. Цели экспертизы.

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, разработанным ООО «Фундаментстрой» в 2022 г.

7. Перечень документов, представленных заявителем:

Аттестованный эксперт: подписано цифровой подписью Я.В. Губин

- раздел документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанный ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В. в 2021 г.
- Проектная документация «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2» (ШИФР: РП-46-2021, ООО «ФУНДАМЕНТСТРОЙ») в составе:
 - Раздел 1. Часть 1. Пояснительная записка (Шифр: РП-46-2021-ПЗ1);
 - Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Часть 1. Автомобильная дорога. Благоустройство и озеленение (Шифр: РП-46-2021-ПЗ1);
 - Раздел 5. Часть 1. Проект организации строительства (Шифр: РП-46-2021-ПОС);
 - Геотехническое обоснование (Шифр: РП-46-2021-ГТО);
 - Программа мониторинга (Шифр: РП-46-2021-ПМ).
- распоряжение КГИОП от 03.04.2015 № 10-140 об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе (Приложение №2. Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия);
- распоряжение КГИОП от 03.12.2018 № 07-19-554/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе (Приложение №4. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия);
- план границ объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», утвержденный КГИОП 03.09.2008 (Приложение №3. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия).

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат экспертизы.

Градостроительный план земельного участка на линейные объекты, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, не выдается.

Иные обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга».

В рамках настоящей экспертизы экспертом были проведены следующие исследования:

1) архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия экспертом соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-библиографических исследований была изучена библиография в Русском фонде Российской национальной библиотеке (РНБ), Библиотеке Академии наук, изучены фонды Отдела систематизации, популяризации и хранения документированной информации об объектах культурного наследия КГИОП, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.)

В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии;

По результатам архивно-библиографических исследований была составлена краткая историческая справка (п. 10.1. Акта);

2) визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Я.В. Губин) (Приложение №5. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение экспертизы).

Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для принятия экспертом соответствующих решений;

3) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заказчиком;

4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, комплексных научных исследований и проектной документации.

При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Объект, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения с наименованием «Столбы верстовые (шесть)», 1772 - 1775 гг., арх. Ринальди А., расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, на

основании постановления правительства от 10.07.2001 РФ №527 (Приложение №1. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр).

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, утвержден распоряжением КГИОП от 03.04.2015 № 10-140 (Приложение №2. Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия).

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, утверждены КГИОП 03.09.2008 (Приложение №3. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия).

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)» утверждено распоряжением КГИОП от 03.12.2018 № 07-19-554/18 (Приложение №4. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия);

Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий).

В 1744 г. вышел указ Сената о «столблении» царскосельской дороги, на ней установили верстовые столбы и дорога стала «верстовой».

В царствование императрицы Екатерины II Комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы приняла решение о благоустройстве главных въездов в столицу по Царскосельской и Петергофской дорогам и предприняла замену деревянных указательных на каменные. Решение об очередном благоустройстве дороги было принято в 1764 году.

Верстовые столбы в XVIII веке украшали Царскосельскую дорогу. Эти роскошные по тем временам мраморные столбы, которые стояли вместо традиционных деревянных верст, были выполнены по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди (итал. Antonio Rinaldi), который и разработал проект комплексного оформления дорог, ведущих из Санкт-Петербурга в Царское Село (к Царскосельскому дворцу) и в Петергоф.

Детали из мрамора и гранита для верстовых столбов изготавливали мастерские Конторы строения Исаакиевской церкви и Мраморного дворца, которые возводились тогда.

Устройство фундаментов и установка столбов на места осуществлялись подрядным способом через объявление в газете «Санкт-Петербургские ведомости» Конторой строения государственных дорог, которую возглавлял инженер-генерал М. И. Мордвинов. Работы проводились под наблюдением Матвея фон Эка, директора Петербургского почтамта.

Пирамиды были "начально-конечные" и "промежуточные". Мраморно-гранитные пирамиды — верстовые столбы — отсчитывали версты до места назначения: до Царского Села — 24, до Петергофа — 29.

Во времена Екатерины II южная граница Санкт-Петербурга проходила по реке Фонтанке, поэтому первый такой столб на Царскосельской дороге появился в 1774 году на берегу Фонтанки у съезда с Обуховского моста, а по Петергофской - у Калинкина моста.

Последний верстовой столб на Царскосельской дороге был установлен в 1775 году. Три северных столба этой группы (13/11, 12/12, 11/13) располагались на территории Среднерогатинской колонии, заселенной в дореволюционное время немецкими колонистами.

Начально-конечные столбы (с солнечными часами) имеют похожее художественно-архитектурное решение и высоту в 6,4 метра. Промежуточные верстовые столбы имеют одинаковый нижний ярус с начально-конечными, но сильно отличаются от них своим завершением. Их венчает круглый в плане конус с закругленным верхом (вместо четырехгранного обелиска).

Работы по установке «каменных пирамид» на Петергофской дороге продолжались ещё в 1782-1783 годах. Проект верстовых столбов разработал архитектор А. Ринальди. Они исполнены из разноцветных мраморов и гранита в мастерских «Конторы строения Исаакиевской церкви». Некоторые верстовые столбы имели солнечные часы (например, столб у Обуховского моста).

На табличке указаны расстояния, сумма двух цифр на столбах Царскосельской дороги всегда равна 24. Так, 22/2 - означает, что до Царского села 22 версты, а до Главного почтамта Санкт-Петербурга - 2 версты.

В конус врезан рустовый камень с цифровыми обозначениями расстояний - двойные дорожные указатели, показывающие одновременно расстояние, пройденное от одного (начального) населенного пункта, и расстояние, оставшееся до другого (конечного) населенного пункта данной дороги.

В 1937 году Ленгорсовет принял решение о сносе всех верстовых столбов. Учреждения по охране памятников старины опротестовали это решение в высшем правительственном органе Всероссийском центральном исполнительном комитете, но

Президиум ВЦИКа отклонил протест и разрешил Ленгорсовету «ликвидацию столбов, обязав произвести научный обмер, фотофиксацию и изготовление макетов». С тех пор отношение к «мраморным верстовым пирамидам» изменилось на пренебрежительное. Однако уничтожение столбов затянулось и не все они исчезли.

Решением Президиума Ленинградского Совета РК и КД от 14 июля 1939 года, согласно протоколу № 202, сохранившиеся дорожные обелиски переданы в коллекцию Государственного музея городской скульптуры, как и большинство монументов на территории города, и, по существу, превратились в музейные экспонаты.

Все «областные» верстовые столбы (7 - на Пулковском, 6 - на Петербургском шоссе, 1 - у Гатчинских ворот Екатерининского парка) тогда оставались еще нетронутыми, но вскоре город оказался в блокадном кольце шириной во всю Царскосельскую дорогу.

Половина столбов получила повреждения от 15 до 70% - они были покрыты выбоинами от пуль и снарядов, конические завершения и мраморная облицовка пьедестала разбиты, повреждены стилобаты. Повреждения были нанесены и Верстовому столбу «11/13», в 50-е гг. был проведен ремонт пострадавших столбов, но реставрацией данные работы признать нельзя в связи с тем, что они носили утилитарный характер — проводились с целью остановить разрушение без учета исторических особенностей и требований к материалам, применяемым к памятникам этого рода. Первая крупная реставрация верстовых столбов проводилась в 1974 году.

В настоящее время на бывшей Царскосельской дороге сохранилось 13 верстовых столбов, на Петергофском шоссе — 9.

В 2017 году по заказу Музея городской скульптуры силами ООО «Реставратор» проведены реставрационные работы на 11 верстовых столбах.

Описание современного состояния объекта.

Четырехгранный обелиск на трехступенчатом стилобате (гранит рапакиви) на цокольной плите (гранит рапакиви), состоящий из центрального куба на плинте (серый с прожилками рускеальский мрамор), облицованного мраморными зеркалами (розовый тивдийский мрамор) с филенками, завершено карнизной частью (серый с прожилками рускеальский мрамор); над карнизной частью - обелиск в виде заточенного сверху конуса (гранит рапакиви) на мраморном кубе, установленном на круглом основании (рускеальский мрамор), укрепленном на цоколе (гранит Приладожский) кубической формы.

Материал столба (мрамор рускеальский, тивдийский; гранит раппакиви; кирпич (основа)) цифры, выполненные в контррельефе, тонированные, обозначающие версты «11/13».

Объект проектирования «Пулковское шоссе. Этап 2» в административном отношении расположен в Московском районе г. Санкт-Петербург.

Объект проектирования находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе (от Пулковское шоссе, д. 34 к1 до Пулковское шоссе д. 42, к5 с2).

Объект проектирования представляет собой участок автомобильного шоссе с интенсивным движением. Состоит из 3-4 полос движения в каждом направлении. Разделительная полоса выполнена озелененной (газон), засажена деревьями. Участок вблизи ОКН пересекает железнодорожный путепровод на перегоне Среднерогатская – Предпортовая Октябрьской железной дороги.

В настоящее время территория ж/д путепровода огорожена металлическим забором, ведутся ремонтные работы путепровода.

Анализ проектной документации.

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздел документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанный ООО «Фундаментстрой» и ИП Постов Р.В. в 2021 г.

Раздел 1. Общая часть.

В общей части указаны основания для разработки документации, основные положения раздела, исходные данные и нормативная документация, в соответствии с которой разрабатывался раздел.

Раздел разработан в соответствии с нормами действующего законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.

В данной главе представлены все необходимые сведения об объектах культурного наследия, расположенном на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком, на котором планируется проводить земляные и строительные работы.

Также в данной главе приведено описание современной ситуации на земельном участке, непосредственно связанном с территорией объектов культурного наследия, на котором предусмотрено проведение земляных работ и строительных работ, а также описание объекта культурного наследия.

Раздел 2. Историко-архивные и библиографические сведения об объекте культурного наследия.

В данной главе представлены краткая историческая справка об объектах культурного наследия, включая иконографические материалы.

Краткая историческая справка исследует основные этапы развития территории с подборкой ключевых исторических планов и иллюстративного материала и включает описание характерных особенностей планировки и композиции рассматриваемой территории, отраженных на ключевых исторических планах, их изменений во времени по ключевым периодам (этапам) развития.

Проведенные в процессе разработки раздела углубленные архивно-библиографические исследования являются достаточными для принятия необходимых решений.

Раздел 3. Сведения о планируемых работах.

Проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, разработанным ООО «Фундаментстрой» в 2021 г., на земельном участке, не размежеванном, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, предусматривается капитальный ремонт части Пулковского шоссе.

Планировочные решения капитального ремонта Пулковского шоссе предусмотрены на участке от Пулковского ш., д. 44 к1 до Пулковского ш., д. 32А. Общая протяженность участка проектирования составила 1,295 км.

Рассматриваемый участок автомобильной дороги отнесен к улицам общегородского значения регулируемого движения. Начало участка ПК0+00, конец участка – ПК12+95.

Планировочными решениями предусмотрено:

- перенос зоны разворота на 50 м в южную сторону (в сторону КАДа), а также размещение переходно-скоростной полосы при въезде/выезде на Пулковское шоссе;
- на ПК 1+20 - ПК4+20 (в зоне железнодорожного Путепровода) проводится уширение Пулковского шоссе (в направлении к центру города) до 4 полос;
- устройство автобусных остановок с заездными карманами в районе дома 40, лит. А по Пулковскому шоссе в двух направлениях с устройством наземного регулируемого пешеходного перехода;
- устройство нового светофорного объекта;
- устройство двухсторонней велосипедной дорожки шириной 2,0 м по четной стороне Пулковского шоссе;
- устройство новых тротуаров с шириной пешеходной части 3,0 м и сопряжение их с существующими тротуарами.

Продольный профиль не меняется.

Проезжая часть дороги от тротуара, велосипедной дорожки и газона отделяется бортовым камнем ГП1. На пешеходных переходах устраивается пониженный камень ГП6 (ГПВ). На посадочных площадках предусмотрен повышенный бортовой камень ГП2. Тротуар отделяется от газона бетонным бортовым камнем БР100.20.8.

Ввиду высокой интенсивности движения Пулковского шоссе проектной документацией предусмотрено устройство бокового проезда в виде отдельной проезжей части с односторонним движением для пропуска общественного транспорта, грузовых и легковых автомобилей, обслуживающих прилегающую застройку.

Боковой проезд 1

Начало участка ПК0+00 принят от Пулковского шоссе, д. 44 к1 (по четной стороне), конец участка – ПК4+15 на примыкании к ул. Порховская.

Разбивочная ось запроектирована с шестью углами поворота в плане радиусами от 70 м до 500 м. Строительная длина – 394 м. Количество полос для движения – 2 шт. Ширина полосы движения – 3,5 м.

Планировочными решениями предусмотрено:

- устройство бокового проезда шириной 7,0 м от Пулковское ш., д. 44 к1 до ул. Порховская;

- сохранен прямой доступ с ул. Порховская на Пулковское шоссе с выездом на полосу общественного транспорта.

Запроектированный продольный профиль улицы обеспечивает максимально возможные сохранения объемов элементов существующей улицы, а также обеспечивает плавное движение автомобильного транспорта с расчетными скоростями.

Проезжая часть дороги от тротуара, велосипедной дорожки и газона отделяется бортовым камнем БР100.30.18. На пешеходных переходах устраивается пониженный камень. Тротуар отделяется от газона бетонным бортовым камнем БР100.20.8.

Боковой проезд 2

Начало участка ПК0+00 принят от Пулковского ш., д. 40 (по четной стороне), конец участка – ПК8+94 Пулковское ш., д. 32А (по четной стороне).

Разбивочная ось запроектирована с десятью углами поворота в плане радиусами от 45 м до 2000 м Строительная длина – 864 м. Количество полос для движения – 2 шт. Ширина полосы движения – 3,5 м.

Планировочными решениями предусмотрено:

- устройство бокового проезда шириной 7,0 м;
- устройство дополнительного въезда/выезда с Пулковского шоссе на боковой проезд;
- выезд с бокового проезда выполнен за существующей автобусной остановкой.

Запроектированный продольный профиль улицы обеспечивает максимально возможные сохранения объемов элементов существующей улицы, а также обеспечивает плавное движение автомобильного транспорта с расчетными скоростями.

Проезжая часть дороги от тротуара, велосипедной дорожки и газона отделяется бортовым камнем БР100.30.18. На пешеходных переходах устраивается пониженный камень. Тротуар отделяется от газона бетонным бортовым камнем БР100.20.8.

Переустраиваются инженерные сети, попадающие в зону работ: водопровод, газопровод и сети связи, дождевая ливневая канализация.

Настоящей проектной документацией предусмотрено устройство дождевой канализации, отводящей дождевые стоки с проектируемого проезда, тротуаров, велодорожек и переустройство дождеприемных колодцев, попадающих в участки расширения проезжей части Пулковского шоссе.

Водоотвод с проезжей части, велодорожек и тротуаров осуществляется за счет поперечных и продольных уклонов полотна в закрытую сеть с устройством

дождеприемных колодцев. Проектируемые дождеприемные колодцы подключаются к существующей сети дождевой канализации Д300-400-500мм, отводящей поверхностные стоки от Пулковского шоссе (части по направлению к г. Санкт-Петербургу)

Забор воды осуществляется в дождеприемные колодцы с отстойной частью, установленные у бортового камня со стороны дороги с устройством тротуаров.

Устанавливаемые дождеприемные колодцы выполнены из сборных железобетонных конструкций ГОСТ 3634-99.

Работы ведутся открытым способом, трубы укладываются в траншеи прямоугольного сечения с креплением стен деревянными щитами.

При устройстве расширений проезжей части Пулковского шоссе переустройству подлежат существующие дождеприемные колодцы ливневой канализации, установленные у существующего демонтируемого бортового камня.

Проектными решениями предусматривается переустройство напорной канализации 2х225 мм с выносом ее трассы из-под проектируемого проезда; вынос из-под проектируемого проезда канализационной насосной станции дождевой канализации с колодцем-гасителем напора; вынос из-под проектируемого проезда канализационной насосной станции хозяйственно-бытовой канализации.

Напорная канализация монтируется из полиэтиленовых труб PE100-RC SDR 17 PN10 по ГОСТ 18599-2001. Работы ведутся открытым способом, трубы укладываются в траншеи прямоугольного сечения с креплением стен деревянными щитами.

При выносе КНС за пределами проезжей части устанавливается однотипная с выносимой КНС, устраивается участок напорной канализации, колодец-гаситель напора, подключение к существующей сети дождевой канализации, после чего к проектируемой КНС подводится подающий трубопровод от сети, обслуживаемой насосной станцией. Выносимая насосная станция демонтируется.

Для переустройства кабельной канализации, в районе проезда 2, предусматривается строительство 2-х канальной кабельной канализации из п.э. труб диаметром 110 мм (ПЭ100 SDR17) с установкой кабельных колодцев типа ККСр-2,5.

Проектной документацией предусматривается переустройство системы наружного освещения и сетей электроснабжения автомобильной дороги.

При пересечении автодорог и проездов кабели прокладываются на глубине не менее 1,0 м, а на остальных участках - на глубине 0,7 м от планировочной отметки.

Траншеи и котлованы засыпаются просеянным грунтом из отвала с послойной трамбовкой.

Также предусмотрены работы по сносу, пересадке деревьев и кустарников, а также демонтажу существующих газонов и восстановлению газонов, попадающих в зону производства работ.

В разделе представлена технология проведения работ, включая подготовительный и основной периоды.

В разделе представлена ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и оборудовании с техническими характеристиками основных машин и механизмов. Потребность в основных машинах и механизмах определена расчетом, исходя из принятых методов производства работ, физических объемов, подлежащих выполнению, норм выработки указанных машин с учетом минимизации расчетных динамических (вибрационных) нагрузок от работы машин.

В разделе представлен ситуационный план с обозначением объектов культурного наследия, расположенных в зоне возможного влияния проводимых работ. В соответствии с ситуационным планом зона производства работ (зона возможного влияния проводимых работ) расположена в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе.

Раздел 4. Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия, расположенные в 30-и метровой зоне влияния.

Раздел оценки воздействия планируемых работ на объект культурного наследия, расположенный в зоне влияния проводимых работ, содержит фотофиксацию участка проведения работ, дающая полное представление о современной ситуации на рассматриваемой территории.

Из состава объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)» только один столб попадает в 30-ти метровую зону - "Верстовой столб 11/13". Таким образом, анализ влияния проектных решений осуществлялся только в отношении указанного объекта.

Раздел оценки воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия содержит также результаты технического обследования объекта культурного наследия.

По результатам обследования объекта культурного наследия федерального значения "Верстовой столб 11/13", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, было установлено следующее.

- выветривание, растрескивание и отслоение мастиковок швов, отслоение мастиковых докомпановок, загрязнение и биопаражения верхнего плинта и центрального куба на южном, западном и северном фасадах памятника;
- наличие грунта на гранитной плите основания.

Категория технического состояния – II.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и уменьшения влияния на объект культурного наследия земляных и строительных работ при реализации проекта «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, разработанного ООО «Фундаментстрой» в 2021 г., проектом мероприятий предусмотрено: проектом мероприятий рекомендуется:

- 1) Организовать производство строительно-монтажных работ с применением щадящих технологических режимов;
- 2) Организовать штатный динамический мониторинг за техническим состоянием объектов культурного наследия и геотехнический мониторинг во время производства строительно-монтажных работ и после окончания строительства. В процессе мониторинга должен осуществляться контроль возникновения и развития вертикальных либо горизонтальных смещений стен, позволяющий зафиксировать момент нарушения целостности (появление или раскрытие трещин). Кроме того, должен осуществляться контроль параметров колебаний грунтов и конструкций (динамический мониторинг).

В документации присутствует описание особенностей проведения работ в условиях непосредственной близости от объектов культурного наследия, материалы и оборудование не складываются, а доставляются ежедневно, монтаж осуществляется «с колес».

Проведение работ в границах территории объекта культурного наследия не предусмотрено и запрещено.

Согласно проектным решениям вблизи объекта культурного наследия, на расстоянии 4,5 м от границ территории памятника и на расстоянии 6,6 м от основания памятника проводятся работы по сносу дерева – ясеня, высотой около 18 м. Учитывая высоту дерева и расстояние до памятника, работы по сносу дерева и выкорчевке пня могут оказать негативное воздействие на состояние объекта культурного наследия и требуют разработки мероприятий, обеспечивающих сохранность памятника истории и культуры.

Проектом предусмотрено восстановление нарушенного газона и планировка территории проектирования на участке, примыкающем к границам территории памятника. По периметру территории памятника, на расстоянии от 0,3 до 2,0 м, на площади 52 кв.м, согласно плану сноса зеленых насаждений (РП-46-2021-ТКР-АД-3, лист 1), будут проведены работы по восстановлению планировки территории и восстановлению

плодородного слоя. Для выполнения этих работ будет использован покупной грунт, который доставляется на территорию проектирования автомобильным транспортом.

Работы по выгрузке и разравниванию привозного растительного грунта могут привести к загрязнению и ухудшению состояния территории памятника, что требует разработки мероприятий, обеспечивающих сохранность территории памятника.

В соответствии с требованиями СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* выполнен геотехнический прогноз с учетом горизонтальных перемещений ограждающей конструкции котлована и разгрузки основания от выемки грунта в котловане изменения уровня подземных вод, технологических и динамических воздействий строительных работ и других факторов, используя аналитические и численные методы расчета.

Радиус зоны влияния нового строительства допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых аварийная - IV (приложение Д).

Расчеты выполнялись по методике, изложенной в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» в двух точках под памятником и учитывали несколько факторов риска:

- влияние на осадки верстового столба от собственного веса дорожных одежд новой дорожной полосы, расположенной в непосредственной близости от территории памятника;
- влияние на осадки верстового столба от движущегося транспортного потока на новой дорожной полосе, расположенной в непосредственной близости от территории памятника;
- влияние на осадки верстового столба от расположения неподвижного транспорта на новой дорожной полосе, расположенной в непосредственной близости от территории памятника.

По результатам геотехнического прогноза дополнительных осадок был сделан вывод, что дополнительные осадки фундамента верстового столба как при действии отдельных нагрузок, так и при двух рассмотренных комбинациях нагружения (собственный вес дорожной одежды плюс временная нагрузка АК и собственный вес дорожной одежды плюс временная нагрузка НК-18) новых полос движения в процессе расширения проезжей части Пулковского шоссе (расчетная, максимальная – 3 мм) не превышают предельно допустимого значения (10 мм) для объектов культурного наследия

со второй категорией технического состояния и влияния на техническое состояние столба не оказывают.

Дополнительные специальные мероприятия по защите (предварительному усилению) строительных конструкций объектов культурного наследия и противоаварийным работам не требуются.

Таким образом, капитальный ремонт части Пулковского шоссе не окажет прямого воздействия на объект культурного наследия.

Объект культурного наследия расположен вне границ зон охраны согласно закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон»

Реализация решений, предусмотренных проектом: «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, разработанным ООО «Фундаментстрой» в 2021 г., не нарушит предмет охраны объекта культурного наследия, режим использования территории объекта культурного наследия.

Документация по обеспечению сохранности объектов культурного наследия соответствует законодательству в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Таким образом, проектные решения по капитальному ремонту части Пулковского шоссе не окажут прямого негативного воздействия на объект культурного наследия, но их реализация сопряжена с возможностью появления ряда факторов, которые могут негативно повлиять на состояние памятника и его территорию.

Так как в процессе строительства, и, в частности, устройства котлована для уширения проезжей части, возникает большое число дополнительных факторов, трудно поддающихся учету, что привело к необходимости предусмотреть проведение геотехнического и динамического мониторинга, во избежание развития неблагоприятных тенденций при производстве работ, а также к применению щадящих технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ по проекту: «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, разработанным ООО «Фундаментстрой» в 2021 г., в 30-ти метровой зоне от границ территории памятника.

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

В рассматриваемой документации на основании оценки воздействия проводимых работ на объект культурного наследия были разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия:

- производство строительно-монтажных работ в 30-метровой зоне от границ территории объект культурного наследия производится с применением щадящих технологических режимов;
- выполнение фотофиксации объекта культурного наследия и его территории до начала работ и после их завершения для выявления изменения их состояния в ходе строительных работ;
- вести постоянный геотехнический мониторинг за техническим состоянием объекта культурного наследия, в т.ч. грунтового основания, в соответствии с требованиями главы 21 ТСН 50-302-2004 на протяжении всего строительства и на период не менее 1 года после его окончания;
- до начала производства работ оградить территорию объекта культурного наследия сплошными легкосборными щитами на всю высоту памятника. Щиты располагать по периметру – по границам объекта культурного наследия;
- в 10-метровой зоне от границ территории объекта культурного наследия не должны размещаться границы технологических этапов работ;
- исключить динамические воздействия на фундамент и грунт основания;
- производство работ в 5-метровой от границ территории объекта культурного наследия осуществлять ручным способом;
- работы по замене опор освещения вести с дальних от границы территории объекта культурного наследия сторон: при демонтаже выкапывать шурфы с южной стороны для южной опоры и с северной стороны для северной опоры. Размещение крана предусмотреть в максимально возможном отдалении от границ территории объекта культурного наследия, и только на проезжей части;
- в непосредственной близости от объекта культурного наследия на расстоянии менее 5 м работы по переустройству электросетей вести ручным методом: откопку траншей, демонтаж и укладку кабелей выполнять захватками. Откосы траншей укрепить при помощи деревянных щитов и распорок;
- работы по демонтажу элементов бордюрного камня выполнять щадящими методами, вручную;
- демонтаж существующих дорожных одежд и газонов, а также углубление дорожного корыта на расстоянии менее 5 м от восточной границы территории ОКН вести ручным мето-дом захватками с незамедлительным укреплением стенок котлована;
- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на расстоянии менее 30 м от границ территории ОКН;
- при демонтаже и установке новых дорожных знаков строительная техника должна размещаться на проезжей части, движение и стоянка на территории газона запрещены;
- при устройстве новых дорожных одежд скорость движения строительной техники на участке расширения дорожного полотна в 10-метровой зоне от территории ОКН ограничивается 5 км/ч;

- работы по сносу дерева вблизи территории памятника проводить только в безветренную погоду. При распиловочных работах обеспечить падение крупных веток, макушки и ствола только в южную или юго-западную сторону. До начала распиловочных работ все отделяемые части крупных веток, макушки и ствола необходимо обвязать стропами, обеспечив их падения только в южную или юго-западную сторону. При выполнении данных работ возможно использовать автокран с люлькой, которые необходимо размещать только на проезжей части, т.е. с восточной и с северо-восточной стороны от сносимого дерева;
- при выкорчевывании пня разрыхление грунта, подкапывание и отсечение корней производить только вручную. Выем пня, возможно осуществлять с помощью крана, который должен размещаться только на проезжей части, т.е. с восточной и с северо-восточной стороны от сносимого дерева. Вынутый пень необходимо сразу погрузить на самосвал для вывоза на полигон мусорных отходов;
- при доставке растительного грунта для восстановления плодородного слоя по периметру территории памятника, поврежденного при прокладке кабеля, автомобильную технику возможно размещать только на проезжей части, южнее территории памятника.

Движение строительной техники по газону запрещено. Выгрузку грунта осуществлять только вручную на тачки или носилки и укладывать сразу в проектное положение.

Аналогичные требования распространяются на засыпку котлована, образовавшегося от выкорчевывания пня, расположенного с южной стороны от территории памятника, а также на все участки газона, поврежденного в ходе выполнения строительных работ.

- после проведения работ по планировке территории необходимо посеять траву на участки привезенного грунта и на расстоянии 15 метров вокруг памятника необходимо собрать весь мусор и ветки, оставшихся от сноса дерева;
- заказчику строительных работ необходимо проинформировать подрядную организацию и ее работников о расположении территории строительных работ в непосредственной близости от территории объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», а также о недопустимости повреждения объекта культурного наследия территории его территории, и об уголовной и административной ответственности за причинение объекту культурного наследия вреда;
- Объем, продолжительность и состав работ по мониторингу на площадках строительства и в зонах их влияния, определены на основе ГОСТ 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники».

В проекте указаны критерии приостановки работ. К основным критериям изменения технического состояния объектов культурного наследия при достижении которых требуется остановка демонтажных строительного-монтажных работ относятся: появление новых трещин на конструкциях объекта культурного наследия; раскрытие старых трещин, которое фиксируется по техническому состоянию маячков, установленных до начала производства работ; достижение предельно допустимых осадок объектов

культурного наследия – 10 мм (для категории технического состояния II); обнаружение объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В случае наличия одного из указанных критериев безопасного ведения работ документацией предусматривается немедленная приостановка работ на объекте, механизм которой включает следующие мероприятия: уведомление производителя работ и проектировщика о возникновении негативных технологических воздействий; оперативное предложение мероприятий по устранению негативных воздействий, согласованное с проектной организацией; информирование государственных контрольных органов (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и др.) о возникновении опасных тенденций, которые могут привести к превышению допустимого критерия по дополнительным деформациям существующих зданий (сооружений).

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы.

- постановление правительства от 10.07.2001 РФ №527 (Приложение №1. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр. Копия решения органа государственной власти о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия)

- уведомление от 15.04.2022 об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений об объекте недвижимости – сооружении, по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе (Приложение №6. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости);

11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная литература.

Источники и литература

1) Георги И. Г. Описание Российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях одного. 1794-1796 гг. СПб., 1996.

- 2) Егорова В.В. Мониторинг состояния каменных памятников в городской среде: магистерская диссертация. СПб., 2009.
- 3) Курбатов В. Я. Виды Петрограда и его окрестностей. Пг., 1919.
- 4) Кючарианц Д. К. Антонио Ринальди. Л., 1984.
- 5) Памятники истории и культуры Петербурга. Исследования и материалы. СПб., 1994.
- 6) Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIX века. СПб., 2009. Т. 1: 1830-1860 годы
- 7) Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1889; 2006.
- 8) Семенова Г.В., Верстовые столбы и фонтаны Царскосельской дороги, Журнал «История Петербурга», № 4 (50). 2009.
- 9) Семенова Г. В. Пулковская гора и ее окрестности до основания обсерватории// Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., Стройиздат, ЛО, 1985 (Главное архитектурно-планировочное управление Ленсовета. Государственная инспекция по охране памятников)
- 10) Шишкина Е.А. Дорожно-реставрационный этюд в «тивдийских» тонах // Век реставрации пригородных дворцов. Трагедия и триумф: Сборник статей по материалам научно-практической конференции ГМЗ«Петергоф».— СПб.: ГМЗ «Петергоф», 2019.
- 11) Шолохова Г. Л. Архитектурный облик бывшей Царскосельской дороги: история формирования // Труды института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Л., 1970. Вып. I.
- 12) Шуйский В. К. Жан Батист Мишель Валлен-Деламот//Зодчие Санкт- Петербурга. XVIII век. СПб., 1997.
- 13) Юревич П.П. Верстовые столбы А. Ринальди на дорогах Ленинграда. Ист. Справка. Ленинград, 1971.
- 14) Яковченко Р. Н. Московский проспект. Л., 1986.

Нормативная документация:

ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники.

ГОСТ Р 55945-2014 Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия

- ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге;

12. Обоснования вывода экспертизы.

По результатам проведенных исследований и анализа документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В. в 2021 г., было установлено следующее:

- 1) Проведение работ предусмотрено вне границ территории объекта культурного наследия; складирование материалов на территории и проезд по территории объекта культурного наследия проектом не предусмотрены;
- 2) По результатам проведенной в разделе оценки воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия, попадающих в зону влияния проведения работ капитальный ремонт части Пулковского шоссе не окажет прямого воздействия на объекты культурного наследия;
- 3) Предполагаемые работы капитальному ремонту части Пулковского шоссе, не нарушат визуальное восприятие объекта культурного наследия;
- 4) Реализация решений, предусмотренных проектом: Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В. в 2021 г., не нарушит предмет охраны объекта культурного наследия, режима использования его территории, и соответствует закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного

наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон»;

5) Для обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия в рассматриваемой документации на основании оценки воздействия проводимых работ на объект культурного наследия были разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включающие решения по организации строительной площадки, движению автотранспорта и строительной техники, исключающие нанесение вреда расположенным на сопряженных территории объекта культурного наследия (ограждение территории строительной площадки, проезд строительной автотранспорта и строительной техники вне границ объекта культурного наследия), решения по организации производства демонтажных и строительно-монтажных работ с применением щадящих технологических режимов (использование строительных машины и механизмов с минимальным уровнем динамических и вибрационных воздействий, установка границ опасных и рабочих зон вне границ территории объекта культурного наследия), мероприятия по минимизации расчетных динамических (вибрационных) нагрузок от строительных машин и механизмов, предполагаемых к использованию в процессе производства работ, решения по динамическому мониторингу за техническим состоянием конструкций объекта культурного наследия и по геотехническому мониторингу во время производства строительного-монтажных работ и после окончания строительства, направленные на оперативное определение возможных негативных воздействий и на их устранение;

б) При соблюдении разработанных в документации мер, направленных на недопущение случайного или умышленного повреждения и уничтожения объекта культурного наследия, расположенного на участке, непосредственно связанным с участком строительства, при проведении земляных и строительных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В. в 2021 г., сохранность объекта культурного наследия обеспечивается.

13. Вывод экспертизы:

По результатам рассмотрения документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного

наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В. в 2021 г., аттестованным экспертом сделан вывод о возможности (**положительное заключение**) обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, разработанным ООО «Фундаментстрой» в 2022 г.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:

- 1) Приложение №1. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр. Копия решения органа государственной власти о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия
- 2) Приложение №2. Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия
- 3) Приложение №3. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия
- 4) Приложение №4. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия
- 5) Приложение №5. Материалы фотофиксации
- 6) Приложение №6. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости
- 7) Приложение №7 Копия договора на проведение экспертизы

15. Дата оформления заключения экспертизы.

21.04.2022 Аттестованный эксперт : подписано цифровой подписью Я.В. Губин

Приложение №1

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ

Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2001 г. N 527

**О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 02.06.2006 N 801-р,
от 13.10.2008 N 1480-р)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

2. Утвердить прилагаемый [перечень](#) объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

3. Признать утратившими силу:

[приложение N 1](#) к Постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

[приложение N 1](#) к Постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. N 624 "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

[приложение](#) к Постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. N 495 "О дополнении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, N 17, ст. 134) в части, касающейся памятника культуры г. Ленинграда;

[Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2001 г. N 527

**ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 02.06.2006 N 801-р,
от 13.10.2008 N 1480-р)

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
г. Санкт-Петербург	

Храм буддийский:	Приморский просп., 91, 93
дом жилой, 1909 - 1910 гг., арх. Барановский Г.В.	Приморский просп., 93
ограда, 1915 г.	Приморский просп., 91
сад, 1915 г.	Приморский просп., 91
храм, 1909 - 1915 гг., арх. Березовский Н.М., арх. Барановский Г.В.	Приморский просп., 91
Памятник Карлу Марксу, 1932 г., ск. Евсеев С.А., арх. Щуко В.А., арх. Гельфрейх В.Г.	Пролетарской диктатуры пл.
Памятник Фридриху Энгельсу, 1931 - 1932 гг., ск. Евсеев С.А., арх. Щуко В.А., арх. Гельфрейх В.Г.	Пролетарской диктатуры пл.
Столбы верстовые (шесть), 1772 - 1775 гг., арх. Ринальди А.	Пулковское шоссе
Фонтан "Нептун", 1809 г., арх. Тома де Томон Ж.-Ф.	Пулковское шоссе, между 13 и 14 км
Обсерватория Пулковская:	Пулковское шоссе, 65
административно - хозяйственный блок, 1947 - 1953 гг., арх. Яковлев В.И., арх. Тихомиров В.И., арх. Подбереский Н.Л.	
базис Пулковский малый с центрами "А" и "В", сер. XIX в., арх. Струве В.Я., 1980-е гг. (восстановление), геодезист Ефанов М.А., геодезист Капцюг В.Б., арх. Соколов Ю.Т.	
башня астрографа короткофокусного двойного (АКД), 1947 - 1953 гг., арх. Щусев А.В., арх. Светлицкий П.	
башня менискового телескопа МаксUTOва Д.Д. (МТМ-500), 1947 - 1953 гг., арх. Щусев А.В., арх. Светлицкий П.	
башня нормального астрографа, 1947 - 1953 гг., арх. Щусев А.В., арх. Светлицкий П.	
башня отражательного телескопа с кварцевым спектрографом	

Приложение №2

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постолев Р.В в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ

Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

03.04.2015

№ 10-140

Об определении предмета охраны

**объекта культурного наследия федерального значения
«Столбы верстовые (шесть)».**

1. Определить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного на Пулковском шоссе, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП –
начальник управления государственного учета
объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

от 03.04.2015 № 10-140

Предмет охраны
 объекта культурного наследия федерального значения
 «Столбы верстовые (шесть)», 1772-1775 гг., арх. А. Ринальди (Пулковское шоссе).

1.	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение, конфигурация, габариты; четырехгранный обелиск на трехступенчатом стилобате (гранит рапакиви) на цокольной плите (гранит рапакиви), состоящий из центрального куба на плинте (серый с прожилками рускеальский мрамор), облицованного мраморными зеркалами (розовый тивдийский мрамор) с филенками, завершенного карнизной частью (серый с прожилками рускеальский мрамор); над карнизной частью - обелиск в виде заточенного сверху конуса (гранит рапакиви) на мраморном кубе, установленном на круглом основании (рускеальский мрамор), укрепленном на цоколе (гранит Приладожский) кубической формы;</p>	
	Конструктивная система и декоративно-художественное решение:	<p>материал столба (мрамор рускеальский, тивдийский; гранит рапакиви; кирпич (основа)) цифры, выполненные в контррельефе, тонированные, обозначающие версты «11/13»</p>	

столб «12/12»;



столб «13/11»;



столб «10/14»;



столб «15/9»;



столб «8/16»;



Приложение №3

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия



Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета объектов культурного наследия

Б.М. Кириков

М.П.

"03" сентября 2008г.


План границ территории объектов культурного наследия федерального значения

"Столбы верстовые (шесть)"


г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе




масштаб 1:15 000




масштаб 1:1000




масштаб 1:1000




масштаб 1:1000



масштаб 1:1000



масштаб 1:1000



масштаб 1:1000

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГИОП
ОГРН 1037843025527
Копия верна
Исполнитель: _____

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница территории объектов культурного наследия федерального значения
- Объект культурного наследия федерального значения

Приложение №4

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ

Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 ДЕК 2018

№ 04-19-554/18

**Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия федерального
значения «Столбы верстовые (шесть)»,
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)» (согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 13.11.2017 № 122897-р: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки документированной информации Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

3. Начальнику отдела обработки документированной информации Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение двенадцати рабочих дней со дня передачи копий согласно пункту 2 распоряжения.

4. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

5. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП - начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП -
начальник Управления организационного обеспечения,
популяризации и государственного учета
объектов культурного наследия



Г.Р. Аганова

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Столбы верстовые (шесть)"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7	8	1	7	2	1	2	0	5	8	5	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

"Столбы верстовые (шесть)"

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1772-1775 гг., архитектор Ринальди А.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального регионального муниципального значения
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ансамбль
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

постановление Правительства РФ № 527

от «10» июля 2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Санкт-Петербург

(Субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

улица д. корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

- Санкт-Петербург, Пулковское шоссе (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527);
- Санкт-Петербург, Пулковское шоссе (согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 13.11.2017 № 122897-р);
- находится на музейном учёте в СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры» и включен в Музейный фонд Российской Федерации;
- показатели на столбах "11/13", "12/12", "13/11", "10/14", "15/19", "8/16".

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

план границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Столбы верстовые (шесть)", утвержденный КГИОП 03.09.2008, согласно приложению № 1 к настоящему охранному обязательству.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Столбы верстовые (шесть)", определенный распоряжением КГИОП от 03.04.2015 №10-140, согласно приложению № 2 к настоящему охранному обязательству.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: изображений,
(указать количество)
согласно приложению № 3 к настоящему охранному обязательству.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон".

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством

Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

КГИОП

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

б) незамедлительно извещать:

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать

территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия

религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства к объекту культурного наследия в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", а также с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия. Объект культурного наследия находится в свободном доступе в открытой городской среде.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно

информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

№ Пп	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
1	На дату утверждения охранного обязательства актом КГИОП выполнение работ на объекте культурного наследия не требуется		

2) Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.

3) Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.

4) Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

5) Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

6) Исполнять требования предписаний КГИОП об устранении нарушений

законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечении сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.

7) В установленном порядке обеспечивать установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, обеспечивая их содержание, а также ремонт и восстановление в случае выявления повреждения или утраты.

8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).

9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством исходя из требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.

11) Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.

12) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:

1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;
5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;
6. дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

7. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-ФЗ.

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.


Приложение:

1. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения "Столбы верстовые (шесть)", утвержденный КГИОП 03.09.2008.
2. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Столбы верстовые (шесть)", определенный распоряжением КГИОП от 03.04.2015 № 10-140.
3. Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения "Столбы верстовые (шесть)".


План границ территории
объектов культурного наследия
федерального значения

"Столбы верстовые (шесть)"


г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе




масштаб 1:15 000




масштаб 1:1000




масштаб 1:1000




масштаб 1:1000



масштаб 1:1000



масштаб 1:1000



масштаб 1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница территории объектов культурного наследия федерального значения
- ▲ Объект культурного наследия федерального значения

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Столбы верстовые (шесть)», 1772-1775 гг., арх. А. Ринальди (Пулковское шоссе).

1.	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение, конфигурация, габариты; четырехгранный обелиск на трехступенчатом стилобате (гранит рапакиви) на цокольной плите (гранит рапакиви), состоящий из центрального куба на плинте (серый с прожилками рускеальский мрамор), облицованного мраморными зеркалами (розовый тивдийский мрамор) с филенками, завершенного карнизной частью (серый с прожилками рускеальский мрамор); над карнизной частью - обелиск в виде заточенного сверху конуса (гранит рапакиви) на мраморном кубе, установленном на круглом основании (рускеальский мрамор), укрепленном на цоколе (гранит Приладожский) кубической формы;</p>	
	Конструктивная система и декоративно-художественное решение:	<p>материал столба (мрамор рускеальский, тивдийский; гранит рапакиви; кирпич (основа)) цифры, выполненные в контррельефе, тонированные, обозначающие версты «11/13»</p>	

столб «12/12»;



столб «13/11»;



столб «10/14»;



столб «15/9»;



столб «8/16»;




Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения
«Столбы верстовые (шесть)» (согласно приказу Министерства культуры Российской
Федерации от 13.11.2017 № 122897-р: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе)



1. Верстовой столб «11/13»



2. Верстовой столб «12/12»



3. Верстовой столб «13/11»



4. Верстовой столб «10/14»



5. Верстовой столб «15/9»



6. Верстовой столб «8/16»

Приложение №5

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ

Материалы фотофиксации

Список фотографий:

(фотосъемка проведена аттестованным экспертом Я.В. Губиным 24.03.2022)


1. Вид на северный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022
2. Вид на восточный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022
3. Вид на западный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022
4. Вид на южный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022
5. Вид на западный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.20



1. Вид на северный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022



2. Вид на восточный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022



3. Вид на западный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022



4. Вид на южный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022



5. Вид на западный фасад столба «13/11» объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, и зону производства работ. 24.03.2022

Приложение №6

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия, - раздела документации «Раздел 10. Часть 1. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Том 1.2. Книга 2. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Столбы верстовые (шесть)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, при проведении строительных и земляных работ, предусмотренных проектом «Капитальный ремонт объекта: «Пулковское шоссе. Этап 2», шифр РП-46-2021, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия», шифр РП-46-2021-АИ1.2, разработанным ООО «Фундаментстрой» и ИП Постоев Р.В в 2021 г., в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ

Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости

194447

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Заявителю (Постоев Р. В.)

Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 31, к. 2, кв. 117

Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений

15 апреля 2022г.

№ КУВИ-001/2022-54141241

На основании запроса от 12.04.2022, поступившего на рассмотрение 12.04.2022, в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1	Вид запрашиваемой информации:	выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
2	Содержание запроса:	Вид объекта недвижимости: Сооружение. Описание объекта недвижимости: кадастровый номер: 11:11:111111:1; сведения об основной характеристике объекта: площадь 2.25 кв. м.; дополнительная информация: Санкт-Петербург г., Пулковское шоссе, напротив объекта по адресу: Пулковское шоссе, д.42А (Верстовой столб "11/13 верста"). Точные координаты сооружения: 59.816277,30.323351. .
3	Причины направления уведомления:	отсутствие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правопреемниками которых являются соответствующие управления Росреестра, приступили к проведению государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с дат, указанных на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

15. 04. 2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 997677571357444804715711381783445926050
 Владелец: Росреестр
 Действителен с: 23.03.2021 по 23.06.2022



Handwritten signature in blue ink.

63

КУЛЕР ЮЛИ БОРИСОВНА